

Stand: 31.12.2021

Veröffentlichung netzrelevanter Daten gem. §23c (3) EnWG

§23c (3) Nr. 1	Jahreshöchstlast	70.776 kW
	Lastverlauf	siehe Netzlast 2021 Verlauf vorhanden
§23c (3) Nr. 2	Netzverluste	2,44%
§23c (3) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	24.255 kW
	Summenlast der Netzverluste	677 kW
§23c (3) Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	liegt bedingt durch analytischer verfahren nicht vor
	Restlastkurve der Lastprofilkunden	siehe Kleinkundenganglinie
§23c (3) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	39.370 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	123.088.335 kWh
§23c (3) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen HS ($U \geq 110$ kV)	entfällt kWh
	Summe aller Einspeisungen MS (110 kV > $U \geq 1$ kV)	160.303.539 kWh
	Summe aller Einspeisungen NS (1 kV > U)	16.710.989 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung HS ($U \geq 110$ kV)	entfällt
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung MS (110 kV > $U \geq 1$ kV)	siehe Einspeisung MS 2021
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung NS (1 kV > U)	siehe Einspeisung NS 2021
§23c (3) Nr. 7	Menge der Verlustenergie	6.889.727 kWh
	Preis der Verlustenergie	4,90 ct/kWh