

**Stand: 31.12.2022**

**Veröffentlichung netzrelevanter Daten gem. §23c (3) EnWG**

§23c (3) Nr. 1	Jahreshöchstlast	62.763 kW
	Lastverlauf	siehe Netzlast 2022 Verlauf vorhanden
§23c (3) Nr. 2	Netzverluste	1,65%
§23c (3) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	22.456 kW
	Summenlast der Netzverluste	371 kW
§23c (3) Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	liegt bedingt durch analytischer verfahren nicht vor
	Restlastkurve der Lastprofilkunden	siehe Kleinkundenganglinie
§23c (3) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	38.760 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	118.247.326 kWh
§23c (3) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen HS ( $U \geq 110$ kV)	entfällt kWh
	Summe aller Einspeisungen MS ( $110$ kV > $U \geq 1$ kV)	169.464.939 kWh
	Summe aller Einspeisungen NS ( $1$ kV > $U$ )	17.960.843 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung HS ( $U \geq 110$ kV)	entfällt
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung MS ( $110$ kV > $U \geq 1$ kV)	siehe Einspeisung MS 2022
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung NS ( $1$ kV > $U$ )	siehe Einspeisung NS 2022
§23c (3) Nr. 7	Menge der Verlustenergie	4.655.726 kWh
	Preis der Verlustenergie	5,69 ct/kWh

