

Stand: 31.12.2023

Veröffentlichung netzrelevanter Daten gem. §23c (3) EnWG

§23c (3) Nr. 1	Jahreshöchstlast	69.731 kW
	Lastverlauf	siehe Netzlast 2023 Verlauf vorhanden
§23c (3) Nr. 2	Netzverluste	3,88%
§23c (3) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	21.355 kW
	Summenlast der Netzverluste	352 kW
§23c (3) Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	liegt bedingt durch analytischer verfahren nicht vor
	Restlastkurve der Lastprofilkunden	siehe Kleinkundenganglinie
§23c (3) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	40.215 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	99.514.199 kWh
§23c (3) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen HS ($U \geq 110$ kV)	entfällt kWh
	Summe aller Einspeisungen MS (110 kV > $U \geq 1$ kV)	186.821.857 kWh
	Summe aller Einspeisungen MS/NS (1 kV > U)	22.695 kWh
	Summe aller Einspeisungen NS (1 kV > U)	18.968.276 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung HS ($U \geq 110$ kV)	entfällt
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung MS (110 kV > $U \geq 1$ kV)	siehe Einspeisung MS 2023
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung NS (1 kV > U)	siehe Einspeisung NS 2023
§23c (3) Nr. 7	Menge der Verlustenergie	10.119.196 kWh
	Preis der Verlustenergie	14,03 ct/kWh

