

Stand: 30.03.2020

Bezugsjahr: 2019

Veröffentlichung netzrelevanter Daten gem. §17 (2) StromNZV

§17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast	66.217 kW
	Lastverlauf	siehe Netzlast 2019 Verlauf vorhanden
§17 (2) Nr. 2	Netzverluste	2,41%
§17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	22.453 kW
	Summenlast der Netzverluste	541 kW
§17 (2) Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	liegt bedingt durch analytischer verfahren nicht vor
	Restlastkurve der Lastprofilkunden	siehe Kleinkundenganglinie
§17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	38.635 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	123.506.120 kWh
§17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen HS ($U \geq 110$ kV)	entfällt kWh
	Summe aller Einspeisungen MS (110 kV > $U \geq 1$ kV)	169.523.558 kWh
	Summe aller Einspeisungen NS (1 kV > U)	17.196.886 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung HS ($U \geq 110$ kV)	entfällt
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung MS (110 kV > $U \geq 1$ kV)	siehe Einspeisung MS 2019
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung NS (1 kV > U)	siehe Einspeisung NS 2019
§17 (2) Nr. 7	Menge der Verlustenergie	6.911.569 kWh
	Preis der Verlustenergie	6,05 ct/kWh