



Plan:	Das digitale Planwerk entstand aus Daten unterschiedlicher Genauigkeit
Papierformat: A4	Planauszug: Fernwärme Hausanschluss
Maßstab:	Datum/Stand: 01.05.2026

Anlagenschema indirekter Anschluss
mit Messstrecke größer DN 25
(Anlage zur TAB Stadtwerke Hof Energie+Wasser GmbH)

**STADTWERKE
HOF**

Stadtwerke Hof Energie+Wasser GmbH
Unterkotzauer Weg 25
95028 Hof
Tel.: 09281 812-0
Fax: 09281 812-390
e-mail: info@stadtwerke-hof.de
www.stadtwerke-hof.de

Stadtwerke Hof
Energie+Wasser GmbH

Kundenanlage

Eigentumsgrenze
Übergabestelle

Vorlauf/Rücklauf
Temperaturfühlereinbau in Temperaturhülse
nach Absprache mit den Stadtwerken Hof
Energie+Wasser GmbH 90° senkrecht oder
45° gegen Fließrichtung. Die Einbaurichtung
und Rohrdimension muss in beiden Fällen
identisch sein.
Die Lieferung der Temperaturhülsen erfolgt
durch die Stadtwerke Hof Energie+Wasser
GmbH. Die beiden Fühlerhülsen dürfen
max. 1,5 m auseinander liegen.

Wärmezählerbereitstellung erfolgt durch die
Stadtwerke Hof Energie+Wasser GmbH

Einlaufstrecke ≥ 5x DN
Auslaufstrecke ≥ 3x DN

Grenze der
Übergabestation