



XXXXXXXXXX
XXXXX X
XXXXX XXXXXX

Ihr Ansprechpartner:

Netzvertrieb

Tel.: 09281 812-444

Fax: 09281 812-370

netzvertrieb@stadtwerke-hof.de

Öffnungszeiten:

Mo – Mi 9:00 – 16:00 Uhr

Do 9:00 – 18:00 Uhr

Fr 9:00 – 13:00 Uhr

Hof, 16.02.2017

Rundschreiben für Installateure Strom

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Rundschreiben möchten wir Sie über wichtige Neuerungen und Änderungen bezüglich aktueller und neu in Kraft getretener VDE-Regeln informieren.

Seit Oktober 2016 gelten die neuen Fassungen der DIN VDE 0100-443 und der DIN VDE 0100-534. In den neuen Fassungen ist geregelt, in welchen Anwendungsfällen ein Überspannungsschutz zu installieren ist, welche Überspannungs-Schutzeinrichtung zu wählen ist und wie diese normgerecht installiert werden.

Ebenso sind nach aktueller Fassung der VDE AR 4101 alle Zählerplätze mit einem APZ-Platz auszustatten.

Im Netzgebiet der HEW HofEnergie+Wasser GmbH sind Änderungen von folgenden elektrischen Anlagen nicht mehr zulässig:

- Zählertafel ohne Schutzklasse II
- Norm-Zählertafel mit Schutzklasse II ohne NH-Sicherung
- Norm-Zählertafel mit Schutzklasse II ohne Sammelschienensystem und mehreren Zählerplätzen
- Blechschränke (UP/AP) ohne Schutzklasse und ohne Berührungsschutz
- Marmortafeln

Bei allen Neubauten und bei jeder Änderung an Bestandsanlagen sind die Zählerplätze den aktuellen gesetzlichen Vorgaben und den anerkannten Regeln der Technik anzupassen. Unsere Mitarbeiter sind bei festgestellten Mängeln angewiesen, die Zählerersetzung nicht auszuführen.

...

Da es in letzter Zeit wiederholt zu unleserlichen, unvollständig und falsch ausgefüllten Installationsanmeldungen kam, möchten wir nochmals ausdrücklich darauf hinweisen, dass nur leserliche, fehlerfreie, vollständig ausgefüllte und im Original abgegebene Anmeldungen von uns bearbeitet werden. Ansonsten werden auch in diesen Fällen keine Zähler gesetzt.

Des Weiteren verweisen wir bei Neubauten von Erzeugungsanlagen auf das neue EEG, das neue KWK-G und das aktuelle Messstellenbetriebsgesetz (MsbG). Hieraus folgend sind alle Anlagen mit einer Erzeugungsmessung auszurüsten.

Mit freundlichen Grüßen

HEW HofEnergie+Wasser GmbH

i.V.Dipl.-Ing.(FH) Stefan Gruber i.A. Bernd Langheinrich